

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 111/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №5»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга

от « 18 » февраля 2021 года, по пожарному надзору № 111
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.
« 26 » февраля 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 24 » марта 2021

проведена проверка

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Свитнева Анастасия Андреевна,

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №5», по адресу:
г. Оренбург, ул. Чкалова, 24/1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора Конаревой Л.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационных выходов из классов начальной школы №15,16,17,18,19,31,32,33,35, расположенных на 2 и 3 этажах здания, выполнена менее 0,9м (фактически 0,76м-08м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.12.2 СП 1.13130.2020	10.03.2022	
2	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки (расположенной в районе кабинетов №3,4,5), ведущего непосредственно наружу, выполнена менее 1,9 м (фактически 1,77м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	10.03.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	Ширина эвакуационного выхода из коридора 2 этажа здания в лестничную клетку выполнена менее 1,20 м (фактически 0,97м)	п. 6.29 СНиП 21-01-97*	10.03.2022	
4	Эвакуационный выход из подвала не обеспечен обособленным выходом наружу, отделенным от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	10.03.2022	
5	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением не менее чем от двух пожарных гидрантов	ст. 4, ст. 6, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.9, таб. 2 СП 8 13130.2020	10.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

Свитнева А.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.